



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

**СЕРТИФІКАТ
ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ**

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.021806-21
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 18 лютого 2021 р. до 17 лютого 2023 р.
Срок действия
Term of validity is from

Продукція (тип) Колектори з роздільниками гідравлічні торговельної марки код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
Продукция (тип) «ТЕРМОJET» (модельний ряд наведено в додатку) 25.30.12
Production (type) код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ № 27
Соответствует требованиям від 16.01.2019 р.)
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції TOB "Софіївка-Монтаж", Україна, 08131, Київська обл., Києво-
Изготовитель (и) продукции Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3, код
Producer (s) ЄДРПОУ: 37074476

Сертифікат видано TOB "Софіївка-Монтаж", Україна, 08131, Київська обл., Києво-
Сертификат выдан Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3, код
Certificate is issued on ЄДРПОУ: 37074476

Дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка Ідентифікаційні дані та опис
Данные, необходимые для идентификации проверенного типового образца конструкції наведені у додатку
Given, necessary for authentication of the tested typical standard

Додаткова інформація Оцінку відповідності проведено за модулем В (експертиза типу - типу
Дополнительная информация виробництва). Сертифікат чинний за умови відсутності внесення змін до
Additional information конструкцій продукції. Продукція виготовляється згідно
ТУ У 25.3-37074476-001:2020 «Колектори та роздільники гідравлічні
ТЕРМОJET». Технічні умови».

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Товариства з обмеженою відповідальністю
Сертификат выдан органом по оценке соответствия «Випробувально-сертифікаційний центр
Certificate is issued by the conformity assessment body «ПІВДЕНТЕСТ», реєстраційний номер UA.TR.076.
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
Європейська 7а, офіс 14, тел. (050) 486-22-92

На підставі протоколу випробувань № T021824/21 від 18.02.2021 р., виданого ВЛ ТОВ ВСЦ
На основании «Південтест», атестат акредитації № 20485 (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49064, пр-
On the grounds of т. Сергія Нігояна, 50)

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

ініціали, прізвище

В.О. Торба

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. (050) 486-22-92

ДОДАТОК



ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-УТ.021806-21
Термін дії 18 лютого 2021 р. до 17 лютого 2023 р.

10194
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ОПИС ВИРОБУ


Сертифікат поширюється на продукцію: Колектори з роздільниками гідравлічні торговельної марки «ТЕРМОJET», моделі: КГС-21В.125М, КГС-21В.125, КГС-22В.125М, КГС-22В.125, КГС-32В.125, КГС-42В.125, КГС-52В.125, КГС-22Н.125М, КГС-22Н.125, КГС-32Н.125, КГС-42Н.125, КГС-52Н.125, КГС-22ВН.125М, КГС-22ВН.125, КГС-42ВН.125, КГС-62ВН.125, КГС-82ВН.125.

тип зразка (конструкції): Колектор з роздільником гідравлічний торговельної марки «ТЕРМОJET», моделі: КГС-21В.125М.

Колектори з роздільниками гідравлічні торговельної марки «ТЕРМОJET» призначені для розподілу теплоносія, що надходить з нагрівача (котла), між опалювальними контурами. Колектори з роздільниками забезпечують розділення подаючої і зворотної ліній.

Основні параметри колектора гідравлічного, моделі: КГС-21В.125М:

Найменування параметра	Величина
Підключення котла	1 1/4" НР
Підключення контуру опалення	1" НР
Кількість контурів опалення	2 + 1
Матеріал	Сталь вуглецева
Пропускна здатність при швидкості 1м/с	6,35 м ³ /год
Робочий тиск	6 бар
Максимальна температура теплоносія	110 °С
Потужність Q _{max} :	
ΔT=10°С	60 кВт
ΔT=20°С	95 кВт



Керівник органу з оцінки відповідності:



В.О. Торба

