



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

**СЕРТИФІКАТ
ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ**

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.021807-21

Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия
Registered at the Record of conformity assessment body underТермін дії з **18 лютого 2021 р. до 17 лютого 2023 р.**Срок действия
Term of validity is fromПродукція (тип)
Продукция (тип)
Production (type)Роздільники гідравлічні торговельної марки «ТЕРМОJET» код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
(модельний ряд наведено в додатку)25.30.12
код ДКПІ, ОКПВідповідає вимогам
Соответствует требованиям
Comply with the requirementsТехнічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ № 27
від 16.01.2019 р.)Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)ТОВ "Софіївка-Монтаж", Україна, 08131, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3, код
ЄДРПОУ: 37074476Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued onТОВ "Софіївка-Монтаж", Україна, 08131, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3, код
ЄДРПОУ: 37074476Дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка
Данные, необходимые для идентификации проверенного
типового образца
Given, necessary for authentication of the tested typical standardІдентифікаційні дані та опис
конструкції наведені у додаткуДодаткова інформація
Дополнительная информация
Additional informationОцінку відповідності проведено за модулем В (експертиза типу - типу
виробництва). Сертифікат чинний за умови відсутності внесення змін до
конструкції продукції. Продукція виготовляється згідно
ТУ У 25.3-37074476-001:2020 «Колектори та роздільники гідравлічні
ТЕРМОJET». Технічні умови».Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment bodyТовариства з обмеженою відповідальністю
«Випробувально-сертифікаційний центр
«ПІВДЕНТЕСТ», реєстраційний номер UA.TR.076.
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
Європейська 7а, офіс 14, тел. (050) 486-22-92На підставі
На основании
On the grounds ofпротоколу випробувань № T021825/21 від 18.02.2021 р., виданого ВЛ ТОВ ВСЦ
«Південтест», атестат акредитації № 20485 (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49064, пр-
т. Сергія Нігояна, 50)Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

В.О. Торба

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. (050) 486-22-92

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-УТ.021807-21
Термін дії 18 лютого 2021 р. до 17 лютого 2023 р.



10194
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ОПИС ВИРОБУ


Сертифікат поширюється на продукцію: Роздільники гідравлічні торговельної марки «TERMOJET», моделі: ГС-25, ГС-26, ГС-27, ГС-28, ГС-29, ГС-30, ГС-31, ГС-32, ГС-33, ГС-34, ГС-35, ГС-36, ГС-37, ГС-38, ГС-39.

тип зразка (конструкції): Роздільник гідравлічний торговельної марки «TERMOJET», моделі: ГС-25.

Роздільники гідравлічні (гідрострілка) торговельної марки «TERMOJET» призначені для розділення і стабілізації температури в котловому контурі і контурах центрального опалення, вони допомагають гідравлічно розподіляти потоки. Завдяки ним динаміка руху в контурах системи не залежить від передачі руху самого теплоносія.

Основні параметри роздільника гідравлічного, моделі: ГС-25:

Найменування параметра	Величина
Діаметр підключення	1" НР
Міжосьова відстань	150 мм
Матеріал	Сталь вуглецева
Пропускна здатність	2,1 м ³ /год
Робочий тиск	6 бар
Максимальна температура теплоносія	110 °С
Потужність Q _{max} :	
ΔT=10°C	25 кВт
ΔT=20°C	50 кВт



Керівник органу з оцінки відповідності



В.О. Торба