



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ

ПЕРЕВІРКИ ТИПУ КОНСТРУКЦІЇ

СЕРТИФІКАТ ПРОВЕРКИ ТИПА/CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.012103-20
 Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності
 Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 21 січня 2020 р. до 20 січня 2021 р.
 Срок действия
 Term of validity is from

Продукція (тип) Роздільники гідравлічні торговельної марки «**TERMOJET**»
 Продукция (тип) (модельний ряд наведено в додатку)
 Production (type)

8404
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

25.30.12
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
 Соответствует требованиям
 Comply with the requirements

Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском
 (ПКМУ № 35 від 19.01.2011 р.)

Виробник (и) продукції
 Изготовитель (и) продукции
 Producer (s)

ТОВ "Софіївка-Монтаж", Україна, 08131, Київська обл., Кисво-
 Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3,
 код ЄДРПОУ: 37074476

Сертифікат видано
 Сертификат выдан
 Certificate is issued on

ТОВ "Софіївка-Монтаж", Україна, 08131, Київська обл., Кисво-
 Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3,
 код ЄДРПОУ: 37074476

Дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка
 Данные, необходимые для идентификации проверенного
 типового образца
 Given, necessary for authentication of the tested typical standard

Ідентифікаційні дані та опис
 конструкції наведені у додатку

Додаткова інформація
 Дополнительная информация
 Additional information

Оцінку відповідності проведено за модулем В. Сертифікат чинний за умови
 відсутності внесення змін до конструкції продукції. Продукція виготовляється
 згідно ТУ У 25.3-37074476-001:2020 «Колектори та роздільники гідравлічні
 TERMOJET». Технічні умови»

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
 Сертификат выдан органом по оцінці відповідності
 Certificate is issued by the conformity assessment body

Товариства з обмеженою відповідальністю
 «Випробувально-сертифікаційний центр
 «ПІВДЕНТЕСТ», реєстраційний номер UA.TR.076.
 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.
 Європейська 7а, офіс 14, тел. (050) 486-22-92

На підставі протоколу випробувань № T012111/20 від 21.01.2020 р., виданого ВЛ ТОВ ВСЦ
 На основани «Південтест», атестат акредитації № 2Н485 (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49064, пр-
 On the grounds of т. Сергій Нігояна, 50)

Керівник органу з оцінки відповідності
 Руководитель органа по оцінці відповідності
 Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

В.О. Торба

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
 за тел. (050) 486-22-92

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ КОНСТРУКЦІЇ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-УТ.012103-20

Термін дії 21 січня 2020 р. до 20 січня 2021 р.

ОПИС ВИРОБУ


Сертифікат поширюється на продукцію: Роздільники гідравлічні торговельної марки «TERMOJET», моделі: ГС-25, ГС-26, ГС-27, ГС-28, ГС-29, ГС-30, ГС-31, ГС-32, ГС-33, ГС-34, ГС-35, ГС-36, ГС-37, ГС-38, ГС-39.

тип зразка (конструкції): Роздільник гідравлічний торговельної марки «TERMOJET», моделі: ГС-26.

Роздільники гідравлічні (гідрострілка) торговельної марки «TERMOJET» призначені для розділення і стабілізації температури в котловому контурі і контурах центрального опалення, вони допомагають гідравлічно розподіляти потоки. Завдяки ним динаміка руху в контурах системи не залежить від передачі руху самого теплоносія.

Основні параметри роздільника гідравлічного, моделі: ГС-26:

Найменування параметра	Величина
Діаметр підключення	1 1/4" НР
Міжосьова відстань	200 мм
Матеріал	Сталь вуглецева
Пропускна здатність при швидкості 0,2 м/с	6,35 м ³ /год
Робочий тиск	6 бар
Максимальна температура теплоносія	110 °С
Потужність Q_{\max} :	
$\Delta T=10^{\circ}\text{C}$	60 кВт
$\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	90 кВт



Керівник органу з оцінки відповідності

В.О. Торба