



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

модуль В (експертиза типу - типу виробництва)

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0187-25

Термін дії

Term of validity

Сертифікат видано

Certificate is issued to

з 19 травня 2025 р. по 18 травня 2035 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОФІЙКА-МОНТАЖ», код ЄДРПОУ 37074476,
Україна, 08131, Київська обл., Бучанський р-н,
село Софіївська Борщагівка, вул. Київська, будинок 3

Продукція

Production

Колектори гідралічні
торговельної марки TERMOJET,
роздільники гідралічні
торговельної марки TERMOJET,
колектори з роздільниками гідралічні
торговельної марки TERMOJET

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЗД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

25.30.12

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27),
ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT),
ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT),
ДСТУ EN 12266-2:2009 (EN 12266-2:2002, IDT),
ДСТУ ISO 5208:2008 (ISO 5208:1993, IDT)

Виробник

Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОФІЙКА-МОНТАЖ», код ЄДРПОУ 37074476,
Україна, 08131, Київська обл., Бучанський р-н,
село Софіївська Борщагівка, вул. Київська, будинок 3

Місце виробництва

Place of production

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СОФІЙКА-МОНТАЖ», код ЄДРПОУ 37074476,
Україна, 08131, Київська обл., Бучанський р-н,
село Софіївська Борщагівка, вул. Київська, будинок 3

Додаткова інформація

Additional information

Опис продукції міститься в додатках 1-3 до сертифікату

Сертифікат видано органом

з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещєєва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

On the grounds of

Протоколу № 75/25 ПКОВ від 14.05.2025 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат про
акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); звіту з оцінки № 78/25 від
14.05.2025 р.; рішення з оцінки відповідності № 78-Р/25 від 16.05.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp

14315701

А.П. Олефіренко

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.01857-25

1. Колектори з роздільниками гідравлічні торговельної марки TERMOJET, моделей: КГС-21В.125М, КГС-21В.125, КГС-22В.125М, КГС-22В.125, КГС-32В.125, КГС-42В.125, КГС-52В.125, КГС-22Н.125М, КГС-22Н.125, КГС-32Н.125, КГС-42Н.125, КГС-52Н.125, КГС-22ВН.125М, КГС-22ВН.125, КГС-42ВН.125, КГС-62ВН.125, КГС-82ВН.125; які виробляються за ТУ У 25.3-37074476-001:2020 «Колектори та роздільники гідравлічні TERMOJET. Технічні умови» та призначені для використання в системах водяного опалення та водопостачання з робочим тиском до 0,6 МПа (6 бар) для розподілу та розділу потоків теплоносія з температурою до 95°C.

Технічні характеристики

Модель	Розміри, мм, не більше		Модель	Розміри, мм, не більше	
	довжина	висота		довжина	висота
КГС-21В.125М	560	160	КГС-32Н.125	1000	470
КГС-21В.125	585	200	КГС-42Н.125	1263	470
КГС-22В.125М	715	350	КГС-52Н.125	1528	470
КГС-22В.125	735	470	КГС-22ВН.125М	450	375
КГС-32В.125	1000	470	КГС-22ВН.125	470	470
КГС-42В.125	1265	470	КГС-42ВН.125	735	470
КГС-52В.125	1528	470	КГС-62ВН.125	1000	470
КГС-22Н.125М	715	350	КГС-82ВН.125	1265	470
КГС-22Н.125	735	470			

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність Сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0187-25

2. Колектори гідравлічні торговельної марки TERMOJET, моделей: K-22.125M, K-21B.125 M, K-31BH.125 M, K-41BH.125 M, K-51BH.125 M, K-22B.125, K-32B.125, K-42B.125, K-52B.125, K-22B.150, K-32B.150, K-42B.150, K-52B.150, K-22H.125, K-32H.125, K-42H.125, K-52H.125, K-22H.150, K-32H.150, K-42H.150, K-52H.150, K-22BH.125, K-42BH.125, K-62BH.125, K-82BH.125, K-22BH.150, K-42BH.150, K-62BH.150, K-82BH.150, KM-271.250, KM-281.250, KM-371.250, KM-381.250, K-21B.125, K-31B.125, K-41B.125, K-51B.125, K-21B.150, K-31B.150, K-41B.150, K-51B.150, K-201.100, K-301.100, K-401.100, K-501.100, K-601.100, K-701.100; які виробляються за ТУ У 25.3-37074476-001:2020 «Колектори та роздільники гідравлічні TERMOJET. Технічні умови» та призначені для використання в системах водяного опалення та водопостачання з робочим тиском до 0,6 МПа (6 бар) для розподілу та розділу потоків теплоносія з температурою до 95°C.

Технічні характеристики

Модель	Розміри, мм, не більше		Модель	Розміри, мм, не більше	
	довжина	висота		довжина	висота
K-22.125M	600	270	K-82BH.125	1140	370
K-21B.125 M	560	160	K-22BH.150	390	490
K-31BH.125 M	560	160	K-42BH.150	690	490
K-41BH.125 M	820	160	K-62BH.150	990	490
K-51BH.125 M	820	160	K-82BH.150	1285	490
K-22B.125	605	350, 390	KM-271.250	1135	975
K-32B.125	870	350, 390	KM-281.250	1135	1005
K-42B.125	1140	350, 390	KM-371.250	1635	975
K-52B.125	1400	350, 390	KM-381.250	1635	1005
K-22B.150	605	350, 390	K-21B.125	590	190
K-32B.150	870	350, 390	K-31B.125	855	190
K-42B.150	1140	350, 390	K-41B.125	1120	190
K-52B.150	1400	350, 390	K-51B.125	1385	190
K-22H.125	605	390	K-21B.150	640	190
K-32H.125	870	390	K-31B.150	940	190
K-42H.125	1140	390	K-41B.150	1240	190
K-52H.125	1400	390	K-51B.150	1540	190
K-22H.150	690	450	K-201.100	240	115
K-32H.150	990	450	K-301.100	340	115
K-42H.150	1290	450	K-401.100	440	115
K-52H.150	1590	450	K-501.100	540	115
K-22BH.125	340	370	K-601.100	640	115
K-42BH.125	605	370	K-701.100	740	115
K-62BH.125	870	370			

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M. Fl. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ 3

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0187-25

3. Роздільники гідравлічні торговельної марки TERMOJET, моделей: ГС-25, ГС-26, ГС-27, ГС-28, ГС-29, ГС-30, ГС-31, ГС-32, ГС-33, ГС-34, ГС-35, ГС-36, ГС-37, ГС-38, ГС-39, які виробляються за ТУ У 25.3-37074476-001:2020 «Колектори та роздільники гідравлічні TERMOJET. Технічні умови» та призначені для використання в системах водяного опалення та водопостачання з робочим тиском до 0,6 МПа (6 бар) для розподілу та розділу потоків теплоносія з температурою до 95°C.

Технічні характеристики

Модель	Розміри, мм, не більше		Модель	Розміри, мм, не більше	
	довжина	висота		довжина	висота
ГС-25	180	375	ГС-33	830	1800
ГС-26	190	470	ГС-34	930	2080
ГС-27	190	550	ГС-35	1030	2280
ГС-28	300	650	ГС-36	1130	2480
ГС-29	400	670	ГС-37	1230	2680
ГС-30	470	950	ГС-38	1330	2880
ГС-31	600	1100	ГС-39	1430	3080
ГС-32	680	1300			

Основні параметри

колекторів гідравлічних, роздільників гідравлічних, колекторів з роздільниками гідравлічних

Найменування параметру	Величина
Максимальний робочий тиск, МПа (бар)	до 0,6 (6 бар)
Робоче середовище	група 2 - рідке (гаряча вода)
Максимальна температура робочого середовища, °C	до 110
Зовнішнє покриття	порошкове

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П. stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua