

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат (виріб, тип, партія або серійний номер)

Роздільники гідравлічні торговельної марки TERMOJET, моделей:

ГС-25	ГС-26	ГС-27	ГС-28	ГС-29
ГС-30	ГС-31	ГС-32	ГС-33	ГС-34
ГС-35	ГС-36	ГС-37	ГС-38	ГС-39

Код ДКПП 25.30.12

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби — також його уповноваженого представника:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФІЇВКА-МОНТАЖ»,
код ЄДРПОУ 37074476,

Україна, 08131, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул. Київська, будинок 3

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури):

Роздільники гідравлічні торговельної марки TERMOJET, моделей:

ГС-25	ГС-26	ГС-27	ГС-28	ГС-29
ГС-30	ГС-31	ГС-32	ГС-33	ГС-34
ГС-35	ГС-36	ГС-37	ГС-38	ГС-39

які виробляються за ТУ У 25.3-37074476-001:2020 «Колектори та роздільники гідравлічні TERMOJET. Технічні умови» та призначені для використання в системах водяного опалення та водопостачання з робочим тиском до 0,6 МПа (6 бар) для розподілу та розділу потоків теплоносія з температурою до 95°C.

Основні параметри

Найменування параметру	Величина
Максимальний робочий тиск, МПа (бар)	до 0,6 (6 бар)
Робоче середовище	Група 2 - рідке (гаряча вода)
Максимальна температура робочого середовища, °C	до 110
Зовнішнє покриття	порошкове

Модель	Розміри, мм, не більше		Модель	Розміри, мм, не більше	
	Довжина	висота		Довжина	висота
ГС-25	180	375	ГС-33	830	1800
ГС-26	190	470	ГС-34	930	2080
ГС-27	190	550	ГС-35	1030	2280
ГС-28	300	650	ГС-36	1130	2480
ГС-29	400	670	ГС-37	1230	2680
ГС-30	470	950	ГС-38	1330	2880
ГС-31	600	1100	ГС-39	1430	3080
ГС-32	680	1300			

Код ДКПП 25.30.12

Категорія обладнання II

(опис обладнання, що працює під тиском, або агрегата)

Модуль А2 (внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок обладнання, що працює під тиском, які проводять під наглядом через певні інтервали часу)

(проведена процедура оцінки відповідності)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затверженому Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27

6. Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність

ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT) «Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги»

7. Додаткова інформація: Сертифікат за модулем А2
№ UA.TR.012.C.0064-23 терміном дії з 21 лютого 2023 р. по 20 лютого 2025 р.

Підписано від імені та за дорученням
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФІЙКА-МОНТАЖ»,
Україна, 08131, Київська обл., Бучанський р-н,
село Софіївська Борщагівка, вул. Київська, будинок 3

Директор
(найменування посади)

(підпис)

Олександр КУЦЕВИЧ
(ініціали та прізвище)

село Софіївська Борщагівка, Київська обл., Бучанський р-н, 21 лютого 2023 р.
(місце і дата видачі)



Взято на облік
№ UA.TR.012.D.0007-23
від 21.02.2023 р.